

Landratsamt Esslingen
Fachberatung Kindertagesbetreuung
SG 322 Frau Mangold

Protokoll: Besichtigung potenzieller TiagR-Räumlichkeiten

Vorabbesichtigung am 24.01.24

Unterboihinger Str. 20, 73240 Wendlingen

Anwesend:

Frau Beier (TEV), Herr Weis (VA), Frau Mangold (KJA), Herr W. (Architekt), Frau B. (Vermieterin)

Beschreibung Räumlichkeiten:

Die Räumlichkeit befindet sich im EG eines freistehenden Einfamilienhauses. Es gibt 3 Räume, eine Küche, ein Bad und eine Terasse + Garten. Die Räume werden aktuell saniert. Die Zimmer im 1. und 2. OG des Hauses könnten vom EG getrennt werden und für andere soziale Zwecke genutzt werden.

Für die Eingung zur Kindertagespflege müssen die folgenden Auflagen erfüllt werden:

- Wenn eine Nutzung mehrerer Parteien vorgesehen ist, muss eine abschließbare Einheit nur für die Kindertagespflege entstehen.
- Die Ausstattung der Küche: Haushaltsübliche Küche mit Standard Elektrogeräten (Herd / Ofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler) ausreichend. Ein separates 2. Handwaschbecken sollte installiert werden.
- Das Bad muss mit einer Waschgelegenheit für Kinder und Wickelbereich ausgestattet werden.
- Die Fenster und Steckdosen benötigen eine Sicherung.
- Die Heizungen müssen verleidet werden, eine Absicherung des Fensterbretts ist notwendig (Verletzungsgefahr).
- Ein Kinderwagenstellplatz ist verpflichtend.
- Abgang von der Terasse zum Garten muss gesichert werden (evtl. zusätzliches Gartenstück abtrennen, wenn gewünscht).
- Beleuchtung im aktuellen Wohnzimmer anpassen (durch Decken- oder Wandleuchte).

Die Räume sind kindersicher und kindgerecht auszustatten, orientiert an der Handreichung „Räumliche Voraussetzungen“ und „Checkliste TPP TiagR“ - Weiteres Vorgehen und Raumkonzept sind mit dem KJA und TEV abzustimmen.

Die Ausstattung der Sanitär- und Hygienebereiche müssen nach Vorschriften des Veterinär-amts erfolgen.

Die Räume sind für eine potenzielle TiagR Gruppe geeignet.

